



Autorizovaná osoba MDV SR reg. č. SK02

LIGNOTESTING, a.s.

Certifikačný orgán certifikujúci výrobky

Technická 5, 821 04 Bratislava 2

IČO: 35 745 924

SNAS

Reg. No. 104/P-048

SK CERTIFIKÁT **o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku** **SK02 – ZSV – 0240**

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

Dvere z dreva, vnútorné, jednokrídlové s hrúbkou krídla 40 mm, plné, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, povrchovo upravené, s obložkovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (900 x 1 970) mm, s požiarou odolnosťou E 30, EI₁ 30, EI₂ 30, EW 30, system INVADO

parametre výrobku: podľa STN EN 14351-2: 2019 - výška prechodového otvoru (1 970 mm), nebezpečné látky - emisia formaldehydu (0,014 mg/m³ pre povrchovú úpravu fóliou, 0,057 mg/m³ pre povrchovú úpravu laminátom), podľa STN EN 16034: 2015 - požiarou odolnosť (E 30, EI₁ 30, EI₂ 30, EW 30) - dvere tepelne namáhané zo strany závesov

účel použitia v stavbe: na použitie ako dvere s požiarou odolnosťou do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch budov

Výrobok je možné použiť v stavbe len za podmienok uvedených vo Vyhláške MV SR č. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru a v protokole o klasifikácii požiarnej odolnosti „Classification report of fire resistance No. PK2-08-10-013-E-3“, 16.12.2024, PAVUS a.s., Praha.

Uvedený na trh pod menom, alebo ochrannou známkou

INVADO Sp. z o.o.

IČO: 002748808

Dzielna, ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna, Poľská republika

a vyrábaný vo výrobní

INVADO Sp. z o.o.

Dzielna, ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna, Poľská republika

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov uvedených v slovenských technických normách

STN EN 14351-2: 2019 a STN EN 16034: 2015

podľa systému posudzovania parametrov I pre parametre stanovené v tomto certifikáte sú uplatnené a že systém riadenia výroby vykonávaný výrobcom sa posúdil na zabezpečenie

nemennosti parametrov stavebného výrobku.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 30.09.2015, druhýkrát dňa 08.03.2022, tretíkrát dňa 04.05.2022, štvrtýkrát dňa 23.01.2025 na základe Správy o certifikácii nemennosti parametrov č. C02/15/0009/2401/C/b – 4/2025 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa slovenské technické normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený autorizovanou osobou na certifikáciu výrobkov.

V Bratislave, 23.01.2025



Fačková

Ing. Tatiana Fačková
vedúca autorizovanej osoby SK02

173531

LT/80 CERNEM I/04
strana 1-1