



PAVUS, a.s.

Autorizovaná osoba 216

Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek

Rozhodnutí o autorizaci č. 3/2018 ze dne 24. října 2018

C E R T I F I K Á T V Ý R O B K U

č. 216/C5a/2019/0037

vydaný pro

výrobce:

INVADO Sp. z o.o., Dzielna, ul. Lesna 2, 42-793 Ciasna, Polsko

místo výroby:

INVADO Sp. z o.o., Dzielna, ul. Lesna 2, 42-793 Ciasna, Polsko

stát původu výrobku:

Polsko

V souladu s ustanovením § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 163/2002 Sb.“), Autorizovaná osoba 216 potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Vnitřní dveře - MODULAR. Jednokřídlové dřevěné dveře hladké v dřevěném rámu - systém INVADO

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby výrobků výrobcem a zjistila, že uvedený výrobek splňuje požadavky stanovené technickými předpisy, které souvisejí se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády uvedenými ve Stavebním technickém osvědčení č. S-216/C5a/2019/0037 ze dne 20. března 2019 vydané Autorizovanou osobou 216 s platností do 31. března 2022 (dále jen „STO“).

Autorizovaná osoba 216 zjistila, že systém řízení výroby výrobků výrobcem odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené ve shora uvedeném stavebním technickém osvědčení a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je Protokol o certifikaci č. P-216/C5a/2019/0037 ze dne 22. března 2019, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby a systém řízení výroby výrobků výrobcem výrazně nezmění, nebo pokud Autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Tento certifikát nahrazuje a ruší Certifikát č. 216/C5a/2016/0024 ze dne 31.3.2016, vydaný AO 216.

Autorizovaná osoba 216 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systémem řízení výroby u výrobce a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení §5a odst. 2 výše uvedeného nařízení vlády.

O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobcí.

V Praze dne 22. března 2019



Ing. Jaroslav Dufek
ředitel PAVUS, a.s. – AO 216

Posuzované vlastnosti certifikovaného výrobku jsou uvedeny na druhé straně tohoto certifikátu.

Druhá strana certifikátu výrobku č. 216/C5a/2019/0037

Posuzované vlastnosti certifikovaného výrobku

Sledovaná / deklarovaná vlastnost	Určená (požadavková) / klasifikační norma	Požadovaná/ deklarovaná úroveň	Zjištěno/ klasifikace	Posouzení shody
Odolnost proti svislému zatížení	ČSN EN 74 6550 ČSN EN 1192	třída 2	třída 2	Splňuje
Odolnost proti statickému kroucení	ČSN EN 74 6550 ČSN EN 1192	třída 1	třída 1	Splňuje
Odolnost proti nárazu měkkým a těžkým tělesem	ČSN EN 74 6550 ČSN EN 1192	třída 2	třída 2	Splňuje ¹⁾
Stanovení odolnosti proti nárazu tvrdým tělesem	ČSN EN 74 6550 ČSN EN 1192	třída 2	třída 2	Splňuje ¹⁾
Výška, šířka, tloušťka a pravoúhlost	ČSN EN 1529	třída tolerance 3	třída tolerance 3	Splňuje
Obecná a místní rovinnost	ČSN EN 1530	třída tolerance 3	třída tolerance 3	Splňuje
Ovládací síly	ČSN EN 74 6550 ČSN EN 12217	třída 2	třída 2	Splňuje
Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání	ČSN EN 74 6550 ČSN EN 12400	třída 3	třída 3	Splňuje

Pozn.: ¹⁾ Odolnost proti nárazu není odzkoušena podle EN 13049, tzn. nelze použít u prosklených dveří s rizikem zranění.

Platnost STO č. S-216/C5a/2019/0037 je do 31. března 2022.



Ing. Jaroslav Dufek
ředitel PAVUS, a.s. – AO 216